

# 检 验 报 告

报告书号：

2023020764

检验类别：

监测

安 宁 市 疾 病 预 防 控 制 中 心



## 安宁市疾病预防控制中心检验报告（正本）

|         |           |                                                                               |                           |         |           |              |                           |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|---------------------------|
| 样 品 名 称 |           | 末梢水                                                                           |                           | 样品数量    |           | 3L           |                           |
| 受（送）检单位 |           | 安宁市疾病预防控制中心                                                                   |                           | 样品性状/包装 |           | 液体/桶装、袋装     |                           |
| 采样地点    |           | 安宁市人民武装部（杨柳庄）                                                                 |                           | 样品接受日期  |           | 2023. 10. 23 |                           |
| 检测室     |           | 理化室、微生物室                                                                      |                           | 完成检验日期  |           | 2023. 10. 25 |                           |
| 检测环境条件  |           | 温度：21-25℃    湿度：51-60%                                                        |                           |         |           |              |                           |
| 检测依据    |           | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023                                                    |                           |         |           |              |                           |
| 主要检测仪器  |           | BPX-162电热恒温培养箱、BS423S电子天平、FE20PH计、GI80DP立式自动压力灭菌器、WGZ-200A浊度仪、程序控制封口机、空调净化系统等 |                           |         |           |              |                           |
| 项目      | 结果表示单位    | 检测结果                                                                          | 国家标准<br>GB5749-2023<br>限值 | 项目      | 结果表示单位    | 检测结果         | 国家标准<br>GB5749-2023<br>限值 |
| 总大肠菌群   | MPN/100mL | <1                                                                            | 不应检出                      | 大肠埃希氏菌  | MPN/100mL | <1           | 不应检出                      |
| 菌落总数    | CFU/mL    | <1                                                                            | ≤100                      | 色度      | 度         | <5           | ≤15                       |
| 浑浊度     | NTU       | 0.28                                                                          | ≤1                        | 肉眼可见物   | /         | 无            | 无                         |
| pH      | /         | 7.53                                                                          | 6.5~8.5                   | 臭和味     | /         | 无异臭、异味       | 无异臭、异味                    |
| 高锰酸盐指数  | mg/L      | 0.63                                                                          | ≤3                        | 二氧化氯    | mg/L      | 0.03         | 0.02~0.8                  |

报告编制人：蔡雯瑾

校核人：赵屹

授权签发人：邵立民

检验报告专用公章

签发日期：2023年10月27日

